



Městský úřad Heřmanův Městec
stavební úřad
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

Č.j.: výst. 409 a 410.1/2010/Ka
Vyřizuje: Kadlecová
E-mail: kadlecova@mesto-hm.cz
Tel.: 469 660 353
Fax: 469 696 114
Datum: 17.6.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupená místopředsedou představenstva panem Ing. Martine Němečkem a členem představenstva panem Ing. Filipem Seckým, prostřednictvím zmocněné společnosti PEN - projekty energetiky, s.r.o. IČ 26011701, Arnošta z Pardubic č.p. 2082, 531 17 Pardubice, zastoupená jednatelem panem Pavlem Pilařem, (dále jen "žadatel") podala dne 11. června 2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na akci:

Heřmanův Městec, Ježkovka - kabelové vedení VN, trafostanice 35/0,4kV, kabelové vedení NN
na pozemcích v katastrálním území Heřmanův Městec.

Současně žadatel požádal, v souladu s § 78 stavebního zákona, o spojení územního a stavebního řízení. Usnesením ze dne 17. června 2010 pod č.j. 411/2010/Ka bylo žádosti vyhověno.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení a stavební řízení.

Městský úřad Heřmanův Městec, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (dále jen „správní řád“), **o z n a m u j e**, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního řízení a v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona, **o z n a m u j e** zahájení stavebního řízení. Současně nařizuje k projednání žádostí veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

20. července 2010 (úterý) v 8:30 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Heřmanův Městec, úřední dny: pondělí od 7,30 - 17,00 a středa od 7,00 - 16,00 hodin).

V souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad doručuje oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení jako je žadatel a obec (§ 85 odst. 1 stavebního zákona) jednotlivě, ostatním účastníkům řízení, dle § 85 odst. 2 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou. Zahájení stavebního řízení se doručuje účastníkům řízení (§ 109 stavebního zákona) v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona

jednotlivě. Pokud se jedná o řízení s velkým počtem účastníků a nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se velkým počtem účastníků řízení více než 30 účastníků. V souladu s § 144 odst. 2 správního řádu lze v takovém případě o zahájení řízení uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou (vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce).

Popis stavby:

Kabelové vedení 35kV:

- trojfázové kabelové vedení VN o jmenovitém napětí 35kV, 50Hz provedené jednožilovým kabelem s izolací PE 35-AXEKVCE 1x120/16mm². Kabel bude napojen v trafostanici TS CR 1046 umístěné na pozemku č.st. 1582; odtud povede v místní komunikaci jihovýchodním směrem, přes hráz rybníka a dále jižním směrem k nové trafostanici 35/0,4kV umístěné na pozemku č.parc. 598/4. Celková délka trasy vedení bude 540m; délka kabelu bude 1620m.
- kabel bude uložen dle ČSN 332000-5-52 a 736005 v kabelové rýze ve vrstvě písku o síle 10cm pod i nad kabelem. Hloubka uložení bude 100cm ve volném terénu a 120cm pod vozovkou nebo v krajnici. Kabel bude v celé trase uložen v ochranných žlabech.

Napěťová soustava:

- trafostanice TS BETOUNBAU bude umístěna na pozemku č.parc. 598/4 (výrobce je dodávána jako kompletně vyzbrojené, zapojené, přezkoušené a kompaktní zařízení). Veškeré vstupy do TS a ventilační prostory jsou vyvedena do veřejně přístupného prostoru. Stavební část TS bude provedena jako bezesparový odlietek z betonu s odnímatelnou střechou.
- uzemnění TS bude ocelovým pozinkovaným páskem 30/4mm, vnitřní přepěťová soustava bude součástí dodávky TS. Kolem TS bude zřízen ekvipotenciální kruh.

Zařízení nn:

- TS bude osazena rozvaděčem nn s hlavním jističem trafa do 630A (TS bude distribuční), transformátor o výkonu 250kVA bude umístěn ve společném prostoru TS, bude montován až po osazení stanice v terénu.
- z této TS bude vedeno kabelové vedení 1-AYKY3x120+70mm², které bude na své trase několikrát zasmyčkováno nebo ukončeno v nových plastových pilířích (dle projektové dokumentace), v těchto místech budou provedeny společné ER pro více odběratelů.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závazným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
HEŘMANŮV MĚSTEC
stavební úřad



Zdeňka Chmelíková
pověřená vedením stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů

Datum vyvěšení Datum sejmutí

Orgán, který dané rozhodnutí vyvěsil a sejmul

Obdrží:

účastníci (dodejky):

PEN - projekty energetiky, IDDS: y5gstt2
Město Heřmanův Městec, nám. Míru č.p. 4, 538 03 Heřmanův Městec

dotčené správní úřady:

ČEZ Distribuce. a.s., IDDS: qihdk9n
RWE distribuční služby, s. r. o., IDDS: wt99xp6
Telefonica O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 85, IDDS: d79ch2h
Vodárenská společnost Chrudim a.s., IDDS: 3b9gxrh
Město Chrudim, IDDS: 3y8b2pi
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého č.p. 1897, 530 02 Pardubice 2
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32