



Městský úřad Heřmanův Městec  
stavební úřad  
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

Č.j.: výst. 345/2010/Ch  
Vyřizuje: Chmelíková  
E-mail: chmelikova@mesto-hm.cz  
Tel.: 469 660 351  
Fax: 469 696 114  
Datum: 20.8.2010

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**ROZHODNUTÍ  
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Heřmanův Městec, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.5.2010 podala společnost

**ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2**

prostřednictvím společnosti VČE montáže, a.s., IČ: 25938746, se sídlem Arnošta z Pardubice 2082, Pardubice, kterou na základě pověření a plné moci zastupuje Jan Líbal, (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

**stavební povolení**

na stavbu:

**Částečná rekonstrukce nn a knn v obci  
Míčov-Sušice, část Zbyslavce**

(dále jen "stavba") na pozemcích v katastrálním území Zbyslavce.

**Stavba obsahuje:**

- *Rekonstrukci distribuční sítě v západní části osídlení, při které bude stávající vrchní vedení provedené holými vodiči CU 3 x 16+10mm<sup>2</sup> nahrazeno zemním kabelem typu AYKY. Nové vedení bude uloženo v kabelovém výkopu a na trase zasmyčkováno v nových plastových pilířích typu SR a SS u jednotlivých odběrných míst. Stávající odběrná místa budou přepojena do nových kabelových skříní.*
- *Demontáž stávajícího venkovního vedení v trase nových kabelů.*
- *Udržovací práce na stávající trafostanici TS 738.*

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Miroslav Mergl, autorizovaný inženýr pro technická zařízení staveb č. por. ČKAIT 0701348; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) vytyčení stavby
  - b) uložení kabelového vedení
  - c) závěrečná prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby je stavebník povinen podle § 152 odst. 3) písm.a) stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
9. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
10. Při provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Železné hory ze dne 19.1.2010 vydaného pod č.j. 62/ZH/2010:
  - Při provádění výkopových prací, které se budou dotýkat mimolesní zeleně, je nutno dbát na ochranu kořenového systému stromů – při případném poškození je nutné ošetřit kořen rovným řezem. Výkop v okolí stromů je nutno vést minimálně ve vzdálenosti dané obvodem koruny. Dále je třeba respektovat ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
  - Omezit dobu, po kterou je výkop otevřen, zvláště v blízkosti stromů, by tato doba neměla být delší než 3 týdny.
  - Případné kácení dřevin je nutné projednat se správou CHKO Železné hory.
11. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky obsažené ve vyjádření ze dne 4.2.2010 vydaném Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, územní odbor vnější služby Chrudim, Dopravní inspektorát :
  - kabelové vedení bude v maximální míře vymístěno mimo silniční pozemky a pomocné silniční pozemky
  - křížení kabelového vedení s komunikací bude řešeno protlakem, podvrtem, v krajním případě překopem
  - do volné šířky pásu pro chodce nesmí zasahovat žádné překážky
  - je nutné dodržet bezpečnostní odstup k pevné překážce od jízdního pruhu - 0,5 m a zajištění podmínek pro rozhled dle ČSN 73 6103 a ČSN 73 6110
  - umístováním plastových pilířů nesmí být narušeny rozhledy ze sjezdů dle ČSN 73 6110 a rozhledy v křižovatkách dle ČSN 73 6102

- prováděním stavby nesmí dojít k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace budou práce prováděny pod ochranou přenosného dopravního značení
  - před zahájením prací je nutné na dopravní inspektorát Policie ČR v Chrudimi předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Vyjádření k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
12. Před zahájením stavby musí být uzavřena se SÚS Pk úplatná smluvní dohoda o technických podmínkách k provedení zásahu do silničního tělesa, která je nedílnou přílohou k rozhodnutí na zvláštní užívání silnice vydaného silničním správním úřadem.
13. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky stanoviska MěÚ Chrudim ze dne 14.7.2010 týkající se samotné realizace stavby, zejména :
- Stavebník je povinen požádat v předstihu min. 3 týdnů před zahájením stavby MěÚ Chrudim, odbor dopravy o povolení zvláštního užívání silnice dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  - Celkové vedení stavby bude respektovat příslušné platné předpisy pro stavby pozemních komunikací.
  - Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno po skončení stavebních prací, dle pokynů vlastníka pozemní komunikace.
  - Stavbou nesmí dojít k poškození silnice a jejího příslušenství, kromě povolených zásahů. Případné poškození nutno neprodleně nahlásit SÚS Pk.
  - Stavbou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Stavbou by k omezení dopravy a zároveň bezpečnosti a plynulosti silničního provozu mělo docházet jen v min. míře. O případnou částečnou nebo úplnou uzavírku silnice je zhotovitel stavebních prací povinen požádat příslušný úřad min. 30 dnů před plánovaným termínem.
  - Návrh dopravního opatření k provedení stavby je nutné odsouhlasit s PČR DI Chrudim. Přechodné dopravní značení je možné instalovat až na základě „Stanovení dopravního značení“ vydaného správním úřadem.
14. Při křížení a souběhu kabelu s veřejným vodovodním řádem budou dodrženy podmínky Vodárenské společnosti Chrudim a.s. ze dne 26.01. 2010
- bude dodržena odstupová vzdálenost kabelu od půdorysného okraje potrubí při souběhu 1 m a při křížení dle ČSN 736005, mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 2m, mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 2m.
  - před zahájením zemních prací je stavebník povinen uvědomit zástupce provozu VS Chrudim, a.s., provoz Heřmanův Městec, o zahájení prací min 15 dnů předem
  - stavebník zajistí vyznačení polohy podzemního zařízení přímo na staveništi .
  - pracovníci, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti zařízení ve správě VAK Chrudim a.s., budou upozorněni, aby dbali max. opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci.
  - obnažené podzemní zařízení vr správě VAK musí být řádně zabezpečeno proti poškození a před záhozem jeho záhozem budou pracovníci přizváni ke kontrole, zda zařízení ve správě VS není viditelně poškozeno a nedošlo-li k porušení výše uvedených podmínek o souběhu a křížení
  - každé poškození podzemního zařízení VS nahlásí stavebník neprodleně příslušnému provozu
  - při realizaci stavby bude splněna ČSN 73 6005 „Zemní práce“.
14. Vzhledem k tomu, že k realizaci stavby dojde na významném území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník povinen plnit povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona.
15. V souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona musí být při provádění stavby veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
16. Se všemi odpady vzniklými během výstavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších novel.

17. **Dokončenou stavbu**, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat podle ustanovení § 119 stavebního zákona **na základě oznámení stavebnímu úřadu**. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
18. Stavebník je povinen podle § 120 stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže. Oznámení o užívání stavby musí mít náležitosti stanovené v příloze č. 4 k vyhl. č. 526/2006 Sb., k oznámení se připojí přílohy uvedené v části B citované přílohy.

**III.** Stanoví v souladu s ustanovením § 74 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů že,

**Stavební povolení je vykonatelné až po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,  
č.j. výst. 344/2010/Ch**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce. a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

#### **Odůvodnění:**

Dne 20.5.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu a současně požádal o spojení správních řízení.

Uvedeným dnem byla zahájena správní řízení.

Stavební úřad usnesením ze dne 27.5.2010 spojil územní řízení se stavebním řízením, jelikož je pro obě řízení věcně i místně příslušny, obě řízení se týkají téhož předmětu, věcně souvisejí a týkají se týchž účastníků řízení. Spojení řízení nebrání povaha věci, účel řízení ani ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Účastníkům řízení nevznikne spojením řízení nebezpečí újmy.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne pod č.j. výst. 344/2010/Ch.

Stavební úřad opatřením ze dne 31.5.2010 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, podle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb. se rozumí řízení s více než 30-ti účastníky, stavební úřad doručil oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 29.6.2010 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 11.1.2010
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 10.12.2009
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno 12.01.2010
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 26.1.2010, 10.5.2010
- Správa a údržba silnic Pk, odd. majetkové správy Chrudim 26.4.2010
- Policie ČR KŘP PU Kraje, DI Chrudim 4.2.2010
- Správa CHKO Železné hory ze dne 19.1. 2010
- MěÚ Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče ze dne 7.6.2010
- MěÚ Chrudim, odbor dopravy ze dne 14.7.2010

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



„otisk úředního razítka“

Zdeňka Chmelfková  
pověřená vedením stavebního úřadu

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů!**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko a podpis orgánu,  
který vyvěsil a sejmul.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl vyměřen ve výši 1.000 Kč a byl uhrazen 31.5.2010

**Obdrží:**

účastníci (dodejky):

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n

Obec Míčov - Sušice, IDDS: abgb2s7

dotčené správní úřady:

CHKO České republiky, CHKO Železné hory, IDDS: kpddyvy

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32

Město Chrudim, (MěÚ, odbor dopravy, odbor školství, úsek pam.peče) IDDS: 3y8b2pi

RWE distribuční služby, s. r. o., IDDS: wt99xp6

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

Telefonica O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 85, IDDS: d79ch2h

Vodárenská společnost Chrudim a.s., IDDS: 3b9gxrh

**Na vědomí:**

VČE - montáže, a.s., IDDS: zj7gu5f