



Městský úřad Heřmanův Městec
stavební úřad
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

Spis. zn.: výst. 613/2010/Ch
Č.j.:
Vyřizuje: Chmelíková
E-mail: chmelikova@mesto-hm.cz
Tel.: 469 660 351
Fax: 469 696 114
Datum: 29.9.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Heřmanův Městec, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.8.2010 podal Pavel Pilař, jednatel společnosti PEN-projekty energetiky, s.r.o. IČ 26011701, se sídlem Týniště nad Orlicí, která je pověřena společností

ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

kabelové vedení NN v obci Načešice

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 103/3, 149/14, 183/1, 183/2, 184/1, 186, 187/1, 189/1, 196/3, 202/1, 202/20, 202/23, 202/24, 261/3, 778/16, 798/1, 799, 819 v katastrálním území Načešice.

Stavba obsahuje:

- *Kabelové vedení o celkové délce 905 m pro II. etapu výstavby lokality „Obíčka“*

Vedení bude napojeno z trafostanice u budovy ZD, bude vedeno v zeleném pásu podél státní silnice III/337 44 na křižovatku u obecního úřadu. Následně povede jižně podél východní krajnice místní komunikace a cca po 120 m odbočí východně do plánované zástavby pro II. etapu výstavby. Pro zokruhování celé lokality bude provedeno propojení stávající pojistkové skříně na hranici pozemku č. parc. 202/23 a 202/24 s místní komunikací s novým rozpojovacím pilířem na hranici pozemku č. parc. 187/1 s místní komunikací.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval J. Ludvíček a ověřil ing. Miloš Martinec opr. č. 0600782; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a. provedení výkopů
 - b. před záhozem vedení
 - c. závěrečná
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby je stavebník povinen podle § 152 odst. 3) písm.a) stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
8. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
9. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
10. Při křížení kabelu s veřejným vodovodním řadem budou dodrženy podmínky společnosti VS Chrudim a.s. z 22.03. 2010.
11. Před zahájením zemních prací je zhotovitel stavby povinen uvědomit VS Chrudim a.s. o zahájení prací min 15 dnů předem.
12. Před zahájením zemních prací požádá zhotovitel stavby o vytyčení vodovodních řadů ve správě VS Chrudim a.s. a provede vyznačení polohy zařízení přímo na staveništi.
13. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti zařízení budou upozorněni, aby dbali max. opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci.
14. Obnažené podzemní zařízení musí být řádně zabezpečeno proti poškození a před jeho záhozem budou přizváni pracovníci VS Chrudim a.s. ke kontrole, zda nedošlo k viditelnému poškození.
15. Každé poškození podzemního zařízení nahlásí stavebník neprodleně příslušnému provozu
16. při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“.
17. V souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona musí být při provádění stavby veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
18. Se všemi odpady vzniklými realizací stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších novel. Doklady o způsobu odstranění veškerých stavebních odpadů budou doložitelné.
19. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození kořenového systému stromů rostoucích podél trasy vedení. Případné nutné kácení dřevin bude předem projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody.
20. Trasa vedení zasahuje do území s archeologickými nálezy a proto musí být stavba doprovázena Archeologickým výzkumem. Investor musí respektovat požadavky stanovené zákonem číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
21. Stavebník ohlásí orgánu ochrany ZPF na MěÚ Chrudim, odbor ŽP odd. přírodního prostředí termín zahájení a ukončení stavby.

22. Při provádění stavby bude postupovat tak, aby nedocházelo k poškození dotčených pozemků a aby nebyly narušeny příznivé hydrogeologické poměry v území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby vlivem činností souvisejících se stavbou nebyla poškozena funkce melioračního systému na těchto pozemcích.
23. Po ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu a předány jejich vlastníkům. Předání bude provedeno za účasti orgánu ochrany ZPF příslušného pověřeného obecního úřadu.
24. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky obsažené v Rozhodnutí MěÚ Chrudim, odbor dopravy ze dne 3.5.2010 spis. zn.CR 016600/2010 Pe zejména:
 - inženýrské sítě budou uloženy tak, aby nebránili opravě, popř. modernizaci komunikace a neztěžovali její údržbu
 - kabelové vedení bude uloženo min. 1 - 1,5 m od zpevněné části vozovky a min 1,2 m pod niveletou rostlého terénu
 - stavbou nesmí dojít k poškození vozovky a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 - před zahájením realizace stavby požádá zhotovitel stavby příslušný správní orgán o povolení zvláštního užívání silnice pro stavební práce ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
25. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat podle ustanovení § 119 stavebního zákona na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
26. Stavebník je povinen podle § 120 stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže. Oznámení o užívání stavby musí mít náležitosti stanovené v příloze č. 4 k vyhl. č. 526/2006 Sb., k oznámení se připojí přílohy uvedené v části B citované přílohy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce. a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 16.8.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 30.6.2010 pod č.j. výst. 365/2010/Ch (právní moc 6.8.2010).

Stavební úřad opatřením ze dne 23.8.2010 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu uvědomil účastníky řízení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou a rovněž rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 20.9.2010 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Chrudim odbor ŽP - stanovisko ze dne 16.3.2010
- Krajské ředitelství policie Pk, DI Chrudim - vyjádření ze dne 8.3.2010
- SÚS Pk, odd. majetkové správy Chrudim – vyjádření ze dne 27.3.2010
- Lesy ČR. LS Nasavrky – vyjádření k umístění stavby 2.4.2010
- Archeologický ústav AV ČR Praha a Regionální muzeum v Chrudimi
- MěÚ Chrudim, odbor ŽP – závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa ze dne 29.4.2010
- MěÚ Chrudim, odbor dopravy, odd. dopravy a komunikací ze dne 3.5.2010
- MěÚ Chrudim odbor ŽP, souhlas podle § 7 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb. ze dne 13.5.2010
- ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření o existenci energetického zařízení z 5.3.2010
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. - vyjádření o existenci zařízení z 5.3.2010
- RWE Distribuční služby s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení z 12.3.2010
- VS Chrudim a.s. - vyjádření o existenci sítí z 22.3.2010

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



„ortisk úředního razítka“

Zdeňka Chmelíková
pověřená vedením stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis orgánu,
který vyvěsil a sejmul.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl vyměřen ve výši 3.000,00 Kč a uhrazen 16.8.2010.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ČEZ Distribuce. a.s., IDDS: qihdk9n

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, DI Chrudim, IDDS: ndihp32

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim IDDS: ffhk8fq

Město Chrudim, MěÚ – odbor ŽP, odbor dopravy IDDS

Telefónica O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 85, IDDS: d79ch2h

Vodárenská společnost Chrudim a.s., IDDS: 3b9gxrh

RWE distribuční služby, s. r. o., IDDS: wt99xp6

ostatní

PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5gstt2

pro vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Načešice,

MěÚ Heřmanův Městec