



Městský úřad Heřmanův Městec stavební úřad

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

Spis. zn.: výst. 02733/2011/Ch
Č.j.: MěÚHM/04379/2011/Ch
Vyřizuje: Chmelíková
E-mail: chmelikova@mesto-hm.cz
Tel.: 469 660 351
Fax: 469 696 114
Datum: 6.6.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Heřmanův Městec, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 11.4.2011 podala společnost

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, prostřednictvím pana Petra Franze, pracovníka společnosti VČE - montáže, a.s., IČ 25938746, se sídlem Arnošta z Pardubic č.p. 2082, 530 02 Pardubice 2 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání :

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

knn Vyžice – nové kabelové vedení nn 1kV

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 81, 82, parc. č. 182/2, 185/1, 185/2, 185/3, 193/1, 193/2, 198, 200/1, 200/4, 200/6, 205, 206, 207/1, 209, 210 v katastrálním území Vyžice.

Stavba obsahuje:

- *Kabelové vedení 1 kV bude napojeno ze stávající trafostanice na pozemku č. par. 207/1, pro kat. území Vyžice. Odtud bude kabel veden severním okrajem obce pod stávajícím vrchním vedením východním směrem. Cca po 300 m se vedení stáčí jižním směrem a před křížením státní silnice č.III/337 49 bude kabel zasmyčkován do rozpojovací skříně. Dále bude protlakem křížit státní*

silnici a následně bude pokračovat v prostoru bývalého zemědělského areálu k jednotlivým stavbám. Účelovou komunikaci uvnitř areálu bude vedení křížit rovněž protlakem. Kabelové vedení bude provedeno kabelem AKY 3x240+120 mm² v celkové délce 560 m.

- *Úprava stávající trafostanice TS 35/0,4 kV bude spočívat ve výměně stávajícího transformátoru a výměně rozvaděče.*

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Miroslav Mercl, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (č.opr. 0701318); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Před zahájením stavby je stavebník povinen podle § 152 odst. 3) písm.a) stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) kontrola uložení vedení
 - b) závěrečná prohlídka
7. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
8. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavebník je povinen podle § 152 odstavce 3 stavebního zákona zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby; ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a zúčastnit se jí.
10. V souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona musí být při provádění stavby veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
11. Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o množství a způsobu nakládání se všemi vzniklými odpady bude doložitelné.
12. Při realizaci stavby v blízkosti křížení státní silnice budou prováděny zemní práce ručně z důvodu ochrany dešťové kanalizace.
13. Při realizaci stavby budou splněny podmínky rozhodnutí MěÚ Chrudim, odbor dopravy ze dne 21.3.2011 č.j. CR014195/2011 ODP/Pe, kterým bylo podle § 25 odst.6) písm. d) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen silniční zákon), povoleno uložení vedení v silničním pozemku.
 - Stavba se dotkne silnice III/337 49 v km cca 3,690, přípojkou bude dotčen silniční pozemek číslo parc. 210 k.ú. Vyžice protlakem, s minimální hloubkou 1,2 m pod niveletou vozovky. Nová pojistková skříň musí být umístěna mimo těleso silnice. Stavbou nesmí dojít k narušení krajnic, odtokových poměrů silničního tělesa ani k poškození dopravního značení, propustků či dalších součástí komunikace.
 - Inženýrská síť bude umístěna v silničním pozemku dle platných předpisů tak, aby svou polohou nebránila opravě, popř. modernizaci komunikace a nezatěžovala její údržbu. Při provádění stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození uložené inž. sítě, je žadatel povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatné podklady a odborný dozor.
 - Stavbou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

- Před vlastní realizací stavby požádá zhotovitel prací MěÚ Chrudim, odbor dopravy o povolení zvláštního užívání silnice pro stavební práce ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém budou upřesněny stavebně technické podmínky pro práce dotýkající se předmětné pozemní komunikace. Pro stavební práce, které si vyžádají omezení provozu na silnici nebo jiné stavbou dotčené pozemní komunikace, včetně omezení provozu chodců, požádá zhotovitel Policii ČR, ÚO Chrudim, DI, o odsouhlasení podmínek k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, které navrhne.
 - Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je vlastník věci povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy silničního správního úřadu. Neučiní-li tak, odstranění a zlikviduje věc silniční správní úřad na náklady vlastníka věci.
14. Při stavbě budou splněny podmínky MěÚ Chrudim, odbor ŽP obsažené ve stanovisku ze dne 16.3.2011, č.j. CR 009507/2011 OŽP/Ry nesmí dojít k poškození stromů případně rostoucích podél trasy vedení, bude dodržena příslušná norma ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Případné nutné kácení dřevin bude předem projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody.
15. Investor zabezpečí splnění podmínek týkajících se ochrany zemědělského půdního fondu v souladu se souhlasem vydaným dne 6.4.2011 pod č.j. CR 014010/2011
- Termín zahájení a ukončení stavby investor v předstihu ohlásí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušného pověřeného obecního úřadu a vlastníkům, uživatelům, případně nájemcům zemědělských pozemků.
 - Při provádění stavby bude investor postupovat tak, aby nedocházelo k poškození dotčených pozemků a aby nebyly narušeny příznivé hydrogeologické poměry území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby vlivem činností souvisejících se stavbou nebyla poškozena funkce případného melioračního systému na těchto pozemcích.
 - Po dokončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu, protokolárně předány jejich vlastníkům, popř. uživatelům. Předání bude provedeno za účasti orgánu ochrany ZPF příslušného pověřeného obecního úřadu.
 - V případě, že dočasný zábor zemědělské půdy při stavbě přesáhne dobu jednoho roku, je nutné v souladu s § 9 zákona požádat příslušný orgán ochrany ZPF- MěÚ Chrudim, odbor ŽP, o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF.
16. Z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem je nutné při realizaci stavby dodržet podmínky obsažené ve vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 24.3.2011:
- Křížení toku bude provedeno kolmo na osu toku s hloubkou krytí min. 1,2 m
 - Místo křížení bude na obou březích viditelně označeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením
 - Břehy v místě překopu musí být stabilizovány, koryto uvedeno do původního stavu.
 - Překop vodního toku musí být proveden tak, aby bylo možné ve dně i na březích provádět údržbu těžkou mechanizací bez omezení.
 - Závodu Povodí Labe s.p. Hradec Králové v Pardubicích bude předložen k odsouhlasení detail křížení.
17. Při křížení kabelu s veřejným vodovodním řádem budou dodrženy podmínky společnosti VS Chrudim a.s. ze dne 07. 03..2011.
- bude dodržena odstupová vzdálenost kabelu od půdorysného okraje potrubí při souběhu 1 m a při křížení dle ČSN 73 6005
 - před zahájením zemních prací je stavebník povinen uvědomit organizaci VS o zahájení prací min 15 dnů předem
 - stavebník zajistí vytyčení polohy podzemního zařízení ve správě VAK Chrudim a.s.
 - pracovníci, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti zařízení ve správě VS Chrudim a.s., budou upozorněni, aby dbali max. opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci.
 - obnažené podzemní zařízení ve správě VS Chrudim a.s. musí být řádně zabezpečeno proti poškození a před záhozem budou pracovníci přizváni ke kontrole, zda zařízení není viditelně poškozeno a nedošlo-li k porušení výše uvedených podmínek o souběhu a křížení
 - každé poškození podzemního zařízení VS Chrudim a.s. nahlásí stavebník neprodleně příslušnému provozu
 - při realizaci stavby bude splněna ČSN 73 6005 „Zemní práce“.

18. Křížení asfaltové komunikace na pozemcích č. parc. 182/2 a 185/2 k.ú. Vyžice bude provedeno protlakem, tak aby nedošlo k poškození asfaltového povrchu.
19. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat podle ustanovení § 119 stavebního zákona na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.
20. Stavebník je povinen podle § 120 stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu záměr započít užitím stavby nejméně 30 dnů předem. S užitím stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato pokud do 30-ti dnů ode dne oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže. Oznámení o užívání stavby musí mít náležitosti stanovené v příloze č.4 k vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B citované vyhlášky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
VČE - montáže, a.s., Arnošta z Pardubic č.p. 2082, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Dne 11.4.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Současně požádal o spojení obou správních řízení v souladu s ustanovením § 140 správního řádu.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. Stavební úřad spojil obě řízení, jelikož je pro ně věcně i místně příslušný, obě řízení se týkají téhož předmětu, věcně souvisejí a týkají se týchž účastníků řízení. Spojení řízení nebrání povaha věci, účel řízení ani ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Spojením řízení nevzniklo nebezpečí újmy účastníkovi řízení.

Stavební úřad usnesením, které se pouze poznamená do spisu, spojil řízení o umístění stavby se stavebním řízením. Opatřením ze dne 19.4.2011 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 24.5.2011. O výsledku jednání byl sepsán protokol.

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven s ohledem na ustanovení § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a vzhledem k tomu, že je pro dané území vydán územní plán, doručil oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Jelikož se jedná o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků řízení, způsob doručování byl zvolen podle ustanovení § 144 správního řádu, kdy správní orgán doručuje účastníkům veřejnou vyhláškou, zveřejněnou na úřední desce.

Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užitím nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Luboš Regent, Miluše Hudáková, Zdeněk Hudák, Václav Halbich, Miloslava Halbichová, Bohumila Doležalová, Ludmila Koubová, Zdenka Pištínková, Michal Kuchařík, Radka Kuchaříková, František Hronek, Milada Hronková, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubický kraj, Tomáš Karel, Ing. František Turek, Obec Vyžice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Podmínce pana Josefa Merunky, ohledně provedení křížení zařízení s účelovou komunikací bylo vyhověno podmínkou č. 18 tohoto rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



disk úředního razítka

Zdeňka Chmelíková
pověřená vedením stavebního úřadu

Tato veřejná vyhláška musí být zveřejněna po dobu 15-ti dnů na úřední desce!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis orgánu,
který vyvěsil a sejmul.

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a uhrazen 24.5.2011.

Obdrží:

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1. (dodějka)

ČEZ Distribuce a.s., zastoupená VČE - montáže, a.s., IDDS: zj7gu5f
Obec Vyžice, IDDS: 686a5py

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2. (veřejnou vyhláškou)

Luboš Regent, Vyžice č.p. 5, 538 03 Heřmanův Městec
Miluše Hudáková, Vyžice č.p. 21, 538 03 Heřmanův Městec
Zdeněk Hudák, Vyžice č.p. 21, 538 03 Heřmanův Městec
Václav Halbich, Vyžice č.p. 79, 538 03 Heřmanův Městec
Miloslava Halbichová, Vyžice č.p. 79, 538 03 Heřmanův Městec
Bohumila Doležalová, Vyžice č.p. 80, 538 03 Heřmanův Městec
Ludmila Koubová, 1. máje č.p. 329, 538 43 Třemošnice
Zdenka Pištínková, Vyžice č.p. 12, 538 03 Heřmanův Městec
Michal Kuchařík, Vyžice č.p. 87, 538 03 Heřmanův Městec
Radka Kuchaříková, Vyžice č.p. 87, 538 03 Heřmanův Městec
František Hronek, Barákova č.p. 140, 538 03 Heřmanův Městec
Milada Hronková, Barákova č.p. 140, 538 03 Heřmanův Městec
Tomáš Karel, Pokorného č.p. 305, 538 03 Heřmanův Městec
Ing. František Turek, Licomělice č.p. 20, Načešice, 538 03 Heřmanův Městec
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Pardubický kraj, majetkový odbor, Pardubice

účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm a) - dodějka:

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená VČE - montáže, a.s., IDDS: zj7gu5f

účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 - veřejná vyhláška

vlastníci dotčených pozemků

Luboš Regent, Vyžice č.p. 5, 538 03 Heřmanův Městec
Miluše Hudáková, Vyžice č.p. 21, 538 03 Heřmanův Městec
Zdeněk Hudák, Vyžice č.p. 21, 538 03 Heřmanův Městec
Václav Halbich, Vyžice č.p. 79, 538 03 Heřmanův Městec
Miloslava Halbichová, Vyžice č.p. 79, 538 03 Heřmanův Městec
Bohumila Doležalová, Vyžice č.p. 80, 538 03 Heřmanův Městec
Ludmila Koubová, 1. máje č.p. 329, 538 43 Třemošnice
Zdenka Pištínková, Vyžice č.p. 12, 538 03 Heřmanův Městec
Michal Kuchařík, Vyžice č.p. 87, 538 03 Heřmanův Městec

Radka Kuchaříková, Vyžice č.p. 87, 538 03 Heřmanův Městec
František Hronek, Barákova č.p. 140, 538 03 Heřmanův Městec
Milada Hronková, Barákova č.p. 140, 538 03 Heřmanův Městec
Tomáš Karel, Pokorného č.p. 305, 538 03 Heřmanův Městec
Ing. František Turek, Licomělice č.p. 20, Načešice, 538 03 Heřmanův Městec
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Pardubický kraj, majetkový odbor
Obec Vyžice,

dotčené správní úřady

Město Chrudim, MěÚ Chrudim, odbor dopravy; odbor ŽP, IDDS: 3y8b2pi
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, pracoviště Chrudim IDDS: ffhk8fq
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pracoviště Chrudim IDDS: ndihp32
Povodí Labe, s. p., IDDS: dbyt8g2

ostatní

RWE distribuční služby, s. r. o., IDDS: wt99xp6
Vodárenská společnost Chrudim a.s., IDDS: 3b9gxrh
Telefonica O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 85, IDDS: d79ch2h

pro vyvěšení na úřední desce:

Obecní úřad Vyžice, 538 03 Heřmanův Městec
Městský úřad Heřmanův Městec - sekretariát