

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4
53803 Heřmanův Městec

IDDS:

MĚSTSKÝ ÚŘAD HEŘMANŮV MĚSTEC (1)	
Č. j. MĚÚHM/ 01213/2019	Vyřizuje: <i>PH gr. Hakeš</i>
Datum doručení: 11-02-2019	Počet listů dokumentu: 1
Uzávěrné přílohy: počet/např. listů: 4	Př. svazku: počet: 1
Nezávěrné přílohy: počet/ listů: 4	Speciální zpráva: 1

V [redacted] 09.02.2019

Věc: Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní, vážený pane,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí této informace:

v souvislosti s výměnou svítidel veřejného osvětlení u silnice č. I/17 na průtahu náměstím Míru v Heřmanově Městci, která proběhla v roce 2018 a která vytvořila z náměstí Míru (například ve vztahu k navazující Čáslavské ulici) nepřehlédnutelný světelný ostrov:

- jaké jsou projektové hodnoty osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení,
- z jakého předpisu vycházejí resp. proč byly takto zvoleny,
- zda bylo po dokončení výměny provedeno měření osvětlení,
 - pakliže měření dle bodu předchozího bylo provedeno, požaduji zaslání či zveřejnění odpovídajícího protokolu,
 - pakliže měření dle bodu předchozího nebylo provedeno, prosím o sdělení proč,
- zda bylo v rámci projekce a přípravy řešeno směrové omezení tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému ovlivňování (průniku světla a působení světelných zdrojů oslňováním) blízkých objektů,
- zda bylo po dokončení výměny provedeno ověření výše uvedeného – tedy zda při provozu osvětlení nedochází k nepřiměřenému ovlivňování (průniku světla a působení světelných zdrojů oslňováním) blízkých objektů,
- na koho je možno se obrátit se případnými požadavky na úpravy osvětlení (polohové a směrové úpravy svítidel, zaclonění atd.),
- jaká je teplota chromatičnosti použitých svítidel, příp. zda byly učiněna opatření pro eliminaci či omezení tzv. modré složky světelného spektra.

Informaci žádám poskytnout v písemné formě v elektronické formě e-mailem/datovou schránkou a to prosím v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Na tomto přímém poskytnutí informace trvám i v případě, že byla již zveřejněna.

Děkuji a s pozdravem

poštovní adresa:

IDDS:

email:






Městský úřad Heřmanův Městec

sídlo: nám. Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
korespondenční adresa a adresa MěÚ:
Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

Vaše značka:
Spisová značka: MěÚHM/01213/2019/02
Číslo jednací: MěÚHM/01573/2019
Vyřizuje: Bc. Kateřina Vohralíková
Tel./fax: 464 603 511 / 724 817 613
E-mail: katerina.vohralikova@mesto-hm.cz
IDDS: n5wb35z
Počet listů: 1
Počet příloh/listů:



Heřmanův Městec 21.2.2019

Vážený pane 

V souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. si Vás dovoluujeme informovat o následujících skutečnostech.

Inovace veřejného osvětlení proběhla v souladu s příslušnými normami za účelem zkvalitnění osvětlení a snížení energetické a provozní náročnosti osvětlovací soustavy.

Minimální požadované hodnoty osvětlení, rovnoměrnost a další parametry jsou stanoveny příslušnou normou ČSN EN 13201:1-4, která obsahuje návod pro výběr tříd osvětlení na základě posouzení geometrického uspořádání, využití prostoru, vlivu okolí a dalších parametrů, např. na základě intenzity provozu, náročnosti navigace, složitosti zorného pole, rizika kriminality, převažujícího počasí apod. Dané normy dále obsahují návod k charakterizování oblasti, v níž jsou požadavky na osvětlení pro vybranou třídu osvětlení uplatňovány, a také všeobecná doporučení, např. pro stanovení požadavků na podání barev, zrakové vedení, osvětlení sousedících oblastí nebo pro použití alternativních a doplňkových tříd osvětlení. Tyto normy určují na základě fotometrických požadavků třídy osvětlení pro pozemní komunikace s ohledem na zrakové potřeby uživatelů komunikace a zohledňují vlivy tohoto osvětlení na životní prostředí.

Navržená svítidla jsou v provedení 3000K, které odpovídá současným požadavkům na osvětlení veřejných komunikací a zároveň minimalizuje podíl modré složky světelného spektra.

Všechna svítidla jsou osazena programovatelnými předřadníky, které lze nastavit na příslušnou hodnotu světelného toku či naprogramovat snížení světelného toku v průběhu noci. Zároveň je možné svítidlo stavitelným kloubem nastavit tak, aby mělo negativní sklon vůči požadované komunikaci.

Více informací, popřípadě možnost nastavení svítidla – mechanicky i softwarově – Vám poskytne správce VO pan Polák (602 880 582).

S pozdravem

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HEŘMANŮV MĚSTEC**

Správa majetku

Miloš Jožák

Vedoucí Správy majetku